

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 Febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società:

Wenkel Srl

Via Principale 41
31030 Casier TV

Dichiara

che gli apparecchi della seguente tipologia **1.C) Generatori di calore a condensazione** elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano i requisiti tecnici del DM 16 Febbraio 2016 misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:


1.C) Generatori di calore

Generatori di calore a condensazione

UNI EN 15502

X

Wenkel S.r.l.



Casier 10/01/2020

Wenkel S.r.l.

Sede legale – operativa : Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966- Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 - Fax 0422/340425 – e-mail: infosile@sile.it - www.sile.it

Sede operativa: Via Forlanini 72 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02 99026426 - Fax 02 99025602 – e-mail: amm@heizer.it – www.heizer.it

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.

ELENCO DEI GENERATORI A CONDENSAZIONE DELL'AZIENDA WENKEL SRL A MARCHIO SILE Pn>35 kW

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 2.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 1.C

Tipologia di intervento	di	Marca	Modello	Pn focolare (kWt)	Pn 80/60°C (kWt)	Rendimento %
1.C		SILE	CONDENSA 60 N	57,0	55,3	97,5
1.C		SILE	CONDENSA 75 N	70,0	67,9	97,5
1.C		SILE	CONDENSA 100 N	90,0	87,6	97,2
1.C		SILE	CONDENSA 60 M	57,0	55,3	97,5
1.C		SILE	CONDENSA 75 M	70,0	67,9	97,5
1.C		SILE	CONDENSA 100 M	90,0	87,6	97,2
1.C		SILE	CONDENSA 114 TM	114,0	111,0	97,3
1.C		SILE	CONDENSA 150 TM	148,0	144,1	97,4
1.C		SILE	DUO CASCATA 114	114,0	105,0	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 150	140,0	139,6	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 175	160,0	159,2	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 200	180,0	178,8	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 225	210,0	209,4	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 250	230,0	229,0	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 275	250,0	248,6	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 300	270,0	268,2	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 325	300,0	298,8	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 350	320,0	318,4	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 375	340,0	338,0	97,5
1.C		SILE	DUO CASCATA 400	360,0	357,6	97,5
1.C		SILE	MDC 60	57,0	55,3	97,5
1.C		SILE	MDC 75	70,0	67,9	97,5
1.C		SILE	MDC 100	90,0	87,6	97,2
1.C		SILE	MDC 114	114,0	105,0	97,5
1.C		SILE	MDC 150	140,0	139,6	97,5
1.C		SILE	MDC 175	160,0	159,2	97,5
1.C		SILE	MDC 200	180,0	178,8	97,5
1.C		SILE	MDC 225	210,0	209,4	97,5
1.C		SILE	MDC 250	230,0	229,0	97,5
1.C		SILE	MDC 275	250,0	248,6	97,5
1.C		SILE	MDC 300	270,0	268,2	97,5
1.C		SILE	MDC 325	300,0	298,8	97,5
1.C		SILE	MDC 350	320,0	318,4	97,5
1.C		SILE	MDC 375	340,0	338,0	97,5
1.C		SILE	MDC 400	360,0	357,6	97,5
1.C		SILE	MDC 450	444,0	432,3	97,5
1.C		SILE	MDC 600	592,0	576,4	97,5
1.C		SILE	MDC 750	740,0	720,5	97,5
1.C		SILE	MDC 900	888,0	864,6	97,5

Casier 10/01/2020

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa : Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966- Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 - Fax 0422/340425 – e-mail: infosile@sile.it - www.sile.it

Sede operativa: Via Forlanini 72 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Tel. 02 99026426 - Fax 02 99025602 – e-mail: amm@heizer.it – www.heizer.it

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.